

دراسة عملية للأداء الحراري لبرج تبريد تبخيري باستخدام حشوتين مختلفتين

أحمد فؤاد محمود النعمة

مدرس مساعد

جامعة الموصل - كلية الهندسة - قسم الهندسة الميكانيكية

الخلاصة

يهدف البحث الحالي إلى دراسة عملية للأداء الحراري لأبراج التبريد الراطبة ذات الجريان المتعاكسي والتي تعمل بالحمل القسري وذلك باستخدام حشوتين مختلفتين الأولى مصنوعة من الحديد المغلفون تم تصنيعها محلياً ذات مساحة مقطع عرضي (0.3×0.3) وبارتفاع 0.5م مكونة من ستة مقاطع متعرجة (Zigzag) يتخللها مقاطع عمودية موازية لمساحة مقطع الاختبار ، والثانية من البلاستيك المتعرج ولها نفس المساحة والمقطع . في العمل الحالي تم القيام بدراسة تأثير كل من معدل تدفق الماء إلى الهواء على مقطع برج التبريد بالإضافة إلى خصائص برج التبريد (Tower Characteristic) ، كمية الحرارة المطرودة ومدى التبريد (R) وذلك عن طريق تغيير درجة حرارة الماء الداخل إلى البرج . من خلال القراءات العملية التي تم الحصول عليها وجد أن درجة حرارة الماء الحار الداخل إلى برج التبريد تؤثر بشكل كبير على أداء البرج من حيث كمية الحرارة المطرودة ومدى التبريد ، كذلك بينت النتائج العملية أن معامل أداء برج التبريد يزداد باستخدام الحشوة المصنوعة من الحديد المغلفون وبنسبة 15% مقارنة باستخدام الحشوة البلاستيكية عند نفس الظروف التشغيلية .

Experimental study of thermal performance for evaporative cooling tower by using two different packing

Ahmed Fouad Mahmood AL-Neama

Ass. Lecturer

University of Mosul – College of engineering – Mech. Eng. Dept

Abstract

This paper presents an experimental investigation of the thermal performances of a forced draft counter flow wet cooling tower by using two filled , the first one is made locally from the galvanized packing have a cross-sectional area of $(0.3m * 0.3m)$ with a height of 0.5m and consists of six galvanized sheets having a zigzag form disposed by metallic vertical grids in parallel with a sectional test. The second is made from corrugated plastic with the same cross-sectional area . In present work the effect of each of the air and water flow rates on the cooling water section as well as the tower characteristic, heat rejected and the Cooling range for different inlet water temperatures were studied . From the experimental readings obtained we found that the temperature of inlet hot water to the cooling tower effected in the tower performance concerning amount of heat rejected and the Cooling range . In addition , the experimental result showed that the tower Characteristic increases by using packing made from galvanized about 15% comparing with plastic packing at the same operation conditions .

Keywords: Cooling Tower , Counter Flow , Tower Characteristic

قائمة الرموز

الرمز	المعنى	الوحدة	الرمز	المعنى	الوحدات
a	مساحة الحشوة	m^2	R	مدى التبريد	$^{\circ}\text{C}$
C_{PW}	الحرارة النوعية للماء عند ثبوت الضغط	$\text{kJ/kg} \cdot ^{\circ}\text{C}$	T_1	درجة حرارة الماء الداخل إلى البرج	$^{\circ}\text{C}$
G	معدل تدفق الهواء	kg/hr	T_2	درجة حرارة الماء الخارج من البرج	$^{\circ}\text{C}$
H_W	انتالبي الهواء المشبع	kJ/kg	t_1	درجة حرارة الهواء الداخل إلى البرج	$^{\circ}\text{C}$
L	معدل تدفق الماء	kg/hr	t_2	درجة حرارة الهواء الخارج من البرج	$^{\circ}\text{C}$
m_{ev}	معدل تبخر الماء	kg/hr	z	حجم برج التبريد	m^3
Q_w	كمية الحرارة المطرودة	kW	$k.a.z/L$	خواص برج التبريد	-

المقدمة :

معظم أجهزة التبريد في المنشآت الصناعية الضخمة تطرح كميات كبيرة من الحرارة والتي لابد من إزالتها أو تبديدها إلى الجو . عادةً يستخدم الماء بشكل واسع كوسيل لنقل الحرارة وذلك لإزالة الحرارة من وحدات التكييف أو المبادرات الحرارية للمنشآت الصناعية . ولهذا الغرض تم استخدام أبراج التبريد والتي تكون عادةً مجهزة بحشوات ذات أشكال وأنواع مختلفة لتبريد الحرارة من هذه المنشآت الصناعية كمحطات توليد الطاقة الكهربائية ومنظومات التبريد والتكييف إلى الجو .

المبدأ الأساس لعمل هذه الأبراج معتمداً على عملية انتقال الكتلة والحرارة وذلك باستخدام الاتصال المباشر بين الماء الساخن والهواء الجوي خلال مرورهما لسطح الحشوة المستخدمة . حيث يعتبر نوع الحشوة المستخدمة في أجهزة برج التبريد خطوة مهمة لزيادة عملية انتقال الكتلة والحرارة بين الماء والهواء . لهذا الغرض قام عدة باحثون بأجزاء دراسة عملية ونظرية لتحليل انتقال الكتلة والحرارة في هذه الأجهزة .

الباحث Hasan [1] ، استخدم برج تبريد نوع الجريان المتعاكس ذو مساحة مقطع مربعة $(0.4 \times 0.4) \text{ m}^2$ في عمله . وبارتفاع بلغ (1.5) م مصنوع من ألواح الحديد المغلفون ، ومن ثم عزله للتقليل من انتقال الحرارة من وإلى الجو المحاط بالبرج . إذ استخدم ألواحًا مستقيمة من الإسبست بارتفاع منفرد بلغ (0.75) م وبعرض (0.3) م وبسمك (6) ملم ، أما المسافة (الفراغ) بين كل لوح وأخر فقد بلغت (0.15) م ، بالإضافة إلى ذلك فقد قام الباحث بعمل برنامج حاسوبي بلغة البيسك والذي بدوره يقوم بحساب معامل أداء برج التبريد ، ولكن في هذا العمل لم يتم الأخذ بنظر الاعتبار كل من كمية الماء المتبقية ولا معامل انتقال الحرارة الحجمي من جانب الماء . تم الحصول على عدة منحنيات لمعامل أداء برج التبريد ومعامل الكتلة الحجمي مقابل النسبة بين معدل تدفق الماء إلى الهواء وذلك عند ستة معدلات تدفق ماء وعند درجة حرارة ثابتة للماء الداخل (36) درجة مئوية ، وفي النهاية استطاعت معادلة ارتباطيه تمكّن من خلالها تخمين قيمة معامل أداء البرج وكما يلي:

$$K.a.z/L = 0.6953 * (L/G)^{-0.68} \pm 4\%$$

أما الباحث El-Dessouky [2] ، فقد قام بدراسة الأداء الحراري والمهدرويلكي لبرج تبريد ذو طبقة ممीعة حيث استخدم كرات مطاطية أسفنجية بقطر (0.127) م وبكثافة تبلغ (375 كغم/م³) كحشوة ، وقام بإيجاد علاقة تربط أداء برج التبريد مع كل من درجة حرارة الماء الساخن الداخل ومعدل تدفق الماء إلى الهواء .

الباحث Bedekar وزملائه [3] ، فقد قاما بإجراء دراسة عملية على أداء حشوة لبرج تبريد ذو جريان متعاكس وذلك باستخدام حشوات على شكل ألواح والنتائج التي تم الحصول عليها كانت على شكل علاقة تربط بين أداء برج التبريد مع كل من درجة حرارة الماء الخارج ومعدل تدفق الماء إلى الهواء (L/G) . حيث استنتجوا بأن أداء برج التبريد سوف يقل بزيادة النسبة بين معدل تدفق الماء إلى الهواء .

الباحثان Goshayshi and Missenden [4] ، فقد قاما بإجراء دراسة عملية على الكتلة المنتقلة وميزات الهبوط بالضغط لعدة أنواع من الحشوات والمتضمنة سطح خشن وناعم . حيث كانت مساحة المقطع العرضي لقطع الاختبار لبرج التبريد المستخدم في الجانب العملي (0.15×0.15 م²) أما الحشوة المستخدمة فكانت بارتفاع (1.6) م . من خلال النتائج العملية التي تم الحصول عليها تمكناً من إيجاد علاقة تربط بين معامل انتقال الكتلة والهبوط بالضغط .

الباحثان Kloppers and Kröger [5] ، قاما بدراسة معامل خسائر الحشوات في برج التبريد كذلك اختبروا نوع الرش للماء الحار الداخل إلى برج التبريد على الحشوة المستخدمة حيث أن الأولى كانت على شكل رذاذ (Splash) والثانية كانت على شكل طبقة (Film) تلامس سطح الحشوة على مساحة مقطع اختبار برج التبريد التي تبلغ (1.5 × 1.5) م² . حيث اقتربوا معادلة عملية جديدة تربط معامل خسائر الحشوة كدالة مع معدل تدفق كل من الماء والهواء . كذلك وجدوا عدة معادلات رياضية تربط كل من عملية انتقال الكتلة والحرارة الحاصلة في برج التبريد.

$$k.a = 0.7281 * L^{0.41} * G^{0.6}$$

$$h.a = 28.064 * L^{0.76} * G^{0.923}$$

حيث أن $k.a$ تمثل معامل انتقال الكتلة الحجمي أما $h.a$ فتمثل معامل انتقال الحرارة الحجمي .

أما الباحث AL-Ni'ema [6] ، فقد استخدم منشأ تجاري لبرج تبريد نوع الجريان المتعاكس ذو مساحة مقطع عرضي $0.6 * (0.45)^2$ م² في عمله . وبارتفاع بلغ (2.4)م مصنوع من ألواح الحديد المغلفون ، ومن ثم عزله للتقليل من عملية انتقال الحرارة من والى الجو المحيط بالبرج . إذ استخدمت في هذه الدراسة ألواح بلاستيكية واسبستية كحشوة ذات أشكال هندسية مختلفة وبطول (0.6)م ، وتم تحليل الأداء نظرياً وعملياً عن طريق دراسة تأثير درجة حرارة الماء الداخل إلى البرج إلى برج التبريد لنوعي الحشوتين المستخدمة . وقد اختيرت ثلاثة قيم لدرجات حرارة الماء الداخل إلى البرج (36°C, 40°C, 44°C) ، وخمسة معدلات تدفق كثي لجريان الماء بالاقتران مع ثلاثة معدلات لجريان الهواء ومن ثم قورن بين أداء نوعي الحشوتين المستخدمتين واللتان تعملان تحت نظام توزيع المياه بالرش . ولدراسة تأثير النهايات (End Effects) تم تغيير طول الحشوة البلاستيكية عند ثلاثة قيم (0.15 و 0.3 و 0.6)م وجرى تصحيح معامل أداء البرج من هذه التأثيرات إذ تم الحصول على عدد من المعادلات الارتباطية (Correlation Equations) لتمثيل معامل أداء البرج بدالة كل من معدل تدفق الماء والهواء . كما درست المعاملات الحجمية لانتقال الكتلة والحرارة ؛ وتتأثر كل من نسبة معدل تدفق الماء إلى الهواء (L/G) ودرجة حرارة الماء الداخل إلى البرج عليها .


أما الباحث Gharagheizi وزملائه [7] ، قاموا بإجراء دراسة عملية على أداء برج تبريد ميكانيكي باستخدام نوعين من الحشوتين . الأولى كانت على شكل حشوة مجعدة عمودية (Vertical Corrugated Packing) والثانية حشوة مجعدة أفقية (Horizontal Corrugated Packing) بارتفاع (0.64)م ومساحة مقطع عرضي (0.25 م²) . حيث بينت النتائج العملية بأن أداء برج التبريد يتاثر بشكل كبير مع نسبة معدل تدفق الماء إلى الهواء (L/G) وشكل وترتيب الحشوتين . الغرض الأساسي من هذا البحث هو دراسة الأداء الحراري لبرج تبريد ذو جريان متعاكس باستخدام حشوتين ؛ الأولى مصنوعة من الحديد المغلفون تم تصنيعها محلياً مؤلفة من ستة مقاطع متوجة (Zigzag) يتخللها سبعة مقاطع عمودية موازية لمساحة مقطع الاختبار . والخشوة الثانية كانت مصنوعة من البلاستيك تم شرائها من الأسواق المحلية وكانت على شكل ألواح متعرجة ذات قتوات مربعة . حيث أن الهواء يدخل من أسفل برج التبريد ليلامس سطح الحشوة الذي يكون مشبع بالماء الساخن الساقط من أعلى البرج ليخرج الهواء في النهاية مشبع ببخار الماء من أعلى البرج ثم يذهب إلى الجو . حيث أن النتائج التي تم الحصول عليها عملياً كانت عند درجة حرارة ماء ساخنة (40,50°C) وعند ستة معدلات تدفق ماء (180,220,260,300,340,380) لتر/ساعة وأربع معدلات تدفق هواء (240,280,320,360) م³/ساعة .


الجهاز المختبري :

الجهاز المختبري المستخدم في هذه الدراسة موجود في قسم الهندسة الميكانيكية – جامعة الموصل نوع (The Hilton water cooling tower) بريطاني المنشأ وكما موضح في الشكل (1). حيث يتكون الجهاز بصورة أساسية من عمود برج التبريد والذي يعتبر الجزء الأساس المستخدم في الاختبار لهذه الدراسة إذ تبلغ مساحة مقطعه العرضي (0.3 × 0.3)م وارتفاع (1.7)م مصنوع من البلكسيكلاس (Plexiglas) وفي داخله حشوة مصنوعة من الحديد المغلفون بمساحة مقطع عرضي (0.3 × 0.3)م وارتفاع (0.5)م وبارتفاع (0.3)م ومؤلفة من ستة قطع متوجة تتخللها قطع عمودية ، المسافة بين كل قطعتين (5سم)(عرض كل شريحة) وكما موضح في الشكل (2).

الشكل (1) رسم تخطيطي لبرج التبريد المختبري

- 1- خشوة برج التبريد المستخدمة نوع (VGA)
- 2- خزان التجميع ،
- 2- خزان تسخين الماء ، 4- مضخة دفع الماء ،
- 3- مقياس معدل تدفق الماء ،
- 6- أنبوب التحويل ، 7- أنبوب توزيع الماء ،
- 8- مروحة الطرد المركزي ،
- 9- غرفة توزيع الهواء ، 10- مانع رذاذ ،
- 11- متحسس حراري ،
- 12- مسخنات كهربائية ،
- 13- شاشة رقمية لدرجة الحرارة ،
- 14- مانوميتر مائي ، 15- طوف ،
- 16- خزان ماء التعويض ،
- (I) ألواح متعرجة ، (II) حاجز عمودية .





الشكل (2) يوضح نوع الحشوة المصنوعة من الحديد المغلون والمصنعة محلياً

إن نظام توزيع الماء هو من نوع الرش مصنوع من أنابيب نحاسية بقطر (0.025م) موضوعة في أعلى برج التبريد. بالإضافة إلى وجود خزان لتجمیع الماء الساقط من أعلى البرج وأربع مسخنات كهربائية سعة الواحدة منها (2500W) ومرحة طرد مركزي لدفع الهواء بالإضافة إلى ملحقات أخرى موضحة في الشكل (1). أما الخطوات التي تم إتباعها عند إجراء الاختبارات العملية كالتالي :

- (1) العمل على تشغيل المسخنات الكهربائية ومن ثم تدوير الماء في نفس الوقت .
- (2) بعد أن نلاحظ ارتفاع درجة حرارة الماء بشكل تدريجي نقوم بتشغيل مرحة الطرد المركزي لدفع الهواء .
- (3) بعد (15 دقيقة) ، نقوم بأخذ عدة قراءات منها درجة حرارة الماء الداخل والخارج من وإلى برج التبريد ودرجة حرارة الهواء الرطبة والجافة ومعدل تدفق الماء والهواء عند كل قراءة .
- (4) قبل تسجيل أي قراءة ، يجب أن تكون المنظومة في حالة مستقرة (Steady State) .

حيث أن المبدأ الأساس لعمل برج التبريد انه عندما يسخن الماء تدريجياً عن طريق مسخنات كهربائية يتم ضخه بواسطة مضخة ليمر من خلال صمام السيطرة وجهاز قياس معدل تدفق الماء لغرض ضبط كمية الماء الداخلة إلى برج التبريد من الأعلى . وبعد أن يتم قياس درجة حرارة الماء الداخلة من أعلى البرج (T_1) فإن الماء سوف يتوزع بانتظام على الحشوارات والذي بدوره سوف يعارض الهواء المار من أسفل البرج ليريد الماء عن طريق تبخر قسم قليل منه . إن الماء البارد سوف يسقط من الحشوة إلى حوض تجمیع الماء الموجود أسفل برج التبريد ، حيث بذلك يتم قياس درجة الماء الخارج من البرج (T_2) .

ونتيجةً لتبخر قسم من الماء فإن مستوى الماء في حوض التجمیع سوف يقل لذا يجب تعويض كمية الماء المفقودة عن طريق خزان التدعییض . أما الهواء الجوي فإنه يدخل عن طريق مرحة الطرد المركزي وبالإمكان التحكم بكمية الهواء الداخلة إلى البرج بواسطة قرص دائري موجود بجانب المرحة . ويمكن قياس درجة حرارة الهواء الرطب والجاف (T_{w1}, T_{d1}) في أسفل برج التبريد عن طريق مزدوجات حرارية نوع K في أسفل البرج قبل أن يلامس سطح الحشوة . وعندما يلامس الهواء الحشوة المشبعة بالماء الحار سوف يؤدي ذلك إلى زيادة المحتوى الرطبوبي وبالتالي تبريد الماء لذا يجب قياس درجة حرارة الهواء الرطب والجاف عند الخروج مرة أخرى من برج الاختبار .

يمكن قياس معدل تدفق الهواء (G) باستخدام مقياس الصفيحة المتقوقة (Orifice Plate Flow Meter) والذي وضع في وسط مجاري دائري وجهاز بتقiban لغرض قياس الفرق بالضغط المتولد عبر الصفيحة المتقوقة تم ربطهما مسبقاً بواسطة أنبوب مطاطي (PVC) والموصل بدورهما إلى مانوميتر مائل مدرج .

في الدراسة الحالية تم اخذ أربع قراءات لمعدل تدفق الهواء بالاقتران مع ستة معدلات تدفق الماء عند درجتي حرارة للماء الداخل إلى برج التبريد . بالإضافة إلى ذلك تم إيجاد عدة متغيرات من خلال القراءات التي تم الحصول عليها عملياً ، وبالإمكان إيجاد خواص برج التبريد (Tower Characteristic) والذي يعتبر دالة لمعرفة كفاءة برج التبريد ويمكن تعريفها بالمعادلة التالية [8] :-

$$\frac{k.a.z}{L} = \int_{T_2}^{T_1} \frac{C_{PW} \cdot dT}{H_W - H} \quad (1)$$

إذ يمكن حل المعادلة أعلاه عددياً من أجل حساب خواص برج التبريد عند ظروف تشغيلية مختلفة . حيث H_W يمكن تعريفها عن طريق المعادلة التالية [8] :-

$$H_W = \alpha e^{\lambda T} \quad (2)$$

إن α و λ يمكن الحصول عليها كالتالي [8] :

$$\alpha = 18.573, \quad \lambda = 0.05610 \quad \text{For } 14^{\circ}\text{C} \leq T \leq 36^{\circ}\text{C}$$

$$\alpha = 20.231, \quad \lambda = 0.05314 \quad \text{For } 17^{\circ}\text{C} \leq T \leq 44^{\circ}\text{C}$$

$$\alpha = 20.900, \quad \lambda = 0.05200 \quad \text{For } 17^{\circ}\text{C} \leq T \leq 51^{\circ}\text{C}$$

أما انثالي الهواء الرطب H ممكن حسابه من خلال المعادلة الآتية [8] :

$$H = H_1 + C_{PW} \left(\frac{L}{G} \right) (T_1 - T) \quad \dots \dots \dots (3)$$

حيث H_1 تمثل انثالي الهواء الرطب الداخل إلى البرج ، ويمكن الحصول عليها من خلال المعادلة التالية [8] :

$$H_1 = (1.005 + 1.884w)t_{1d} + 2502.3w \quad \dots \dots \dots (4)$$

حيث w يمثل الرطوبة النسبية للهواء الرطب .

بينما الفرق بين درجة حرارة الماء الداخل والخارج من برج التبريد والذي يطلق عليه مدى التبريد Cooling () والذى يرمز له عادةً (R) يمكن إيجاده من المعادلة الآتية [9] :

$$R = T_1 - T_2 \quad \dots \dots \dots (5)$$

أما الحرارة المطرودة (heat rejected) وباستخدام طريقة التقرير المقترنة من قبل الباحث Merkel [9] ، ممكن إيجادها عن طريق المعادلة الآتية :

$$Q_W = L \cdot C_{PW} \cdot (T_1 - T_2) \quad \dots \dots \dots (6)$$

وبفرض أن الهواء الخارج من برج التبريد يكون في حالة تشبع ، إذن معدل تدفق بخار الماء m_{ev} ممكن إيجاده باستخدام المعادلة التالية :

$$m_{ev} = G(w_2 - w_1) \quad \dots \dots \dots (7)$$

حيث w_1 و w_2 تمثل الرطوبة النسبية للهواء الداخل والخارج من برج التبريد . وعلىه فان معادلة كمية الحرارة المطرودة سوف تكون بالصيغة التالية طبقاً لطريقة Merkel .

$$Q_W = L \cdot C_{PW} \cdot T_1 - (L - m_{ev}) C_{PW} \cdot T_2 \quad \dots \dots \dots (8)$$

النتائج والمناقشة :


لعرض توضيح القراءات العملية التي تم الحصول عليها من خلال العمل التجاريي لابد من عرضها بشكل بياني لتسهيل عملية المقارنة بين النتائج المستحصلة . حيث أن خواص البرج (Tower Characteristic) والتي عادةً يرمز لها (k.a.z/L) ممكن توضيحها من خلال الشكل (3) ، حيث يوضح الشكل العلاقة بين خواص البرج ومعدل تدفق الماء إلى الهواء عند ثبيت درجة حرارة الماء الداخل إلى البرج عند 40°C ولكن من الحشوتين المستخدمتين (الحديد المغلون والبلاستيك) عند طول ثابت مقداره (50) سم عند أربع معدلات تدفق هواء (G) .

إذ نلاحظ من الشكل بأن هناك علاقة خطية قد تكونت عند كل معدل تدفق هواء ، كما نلاحظ انه كلما زاد معدل تدفق الهواء أدى ذلك إلى زيادة خواص البرج بينما زيادة معدل تدفق الماء يؤدي إلى نقصان قيمة خواص برج التبريد ويعود ذلك إلى النقصان الحاصل في مدى التبريد (Cooling Rang) . كذلك نلاحظ إن الحشوة المصنوعة من الحديد المغلون أعطت أكبر قيمة لخواص البرج من الحشوة البلاستيكية وبنسبة تقدر ب (15)% .

ومن خلال الأشكال أدناه تم إيجاد معادلة ارتباطيه تربط كل من معامل أداء برج التبريد والنسبة بين معدل تدفق الماء إلى الهواء (L/G) ولكل من الحشوتين المستخدمتين

$$(K.a.z / L)_{Galvanized} = 0.8158 * (L/G)^{-0.0399} \pm 0.178\%$$

$$(K.a.z / L)_{Plastic} = 0.6762 * (L/G)^{-0.0466} \pm 0.152\%$$






شكل (3) يوضح العلاقة بين معامل أداء برج تبريد والنسبة بين معدل تدفق الماء إلى الهواء (L/G) عند حشوتين مختلفتين وبالاقتران مع أربع قيم متغيرة لمعدل تدفق الهواء (G) مع ثبوت درجة حرارة الماء الداخل إلى برج التبريد عند 40°C ، وبارتفاع حشوة 50 سم .

ولتوضيح تأثير درجة حرارة الماء الداخل إلى برج التبريد على خواص البرج عند درجة حرارة ماء داخلي البرج 50°C ولكل من الحشوتين المستخدمتين عند طول ثابت مقداره (50) سم وأربع معدلات تدفق هواء . الشكل (4) يعبر باختصار انه إذا تم تثبيت النسبة بين معدل تدفق الماء إلى الهواء أثناء ارتفاع درجة حرارة الماء الداخل إلى البرج سوف يؤدي ذلك إلى نقصان خواص البرج ويعود ذلك إلى الزيادة الحاصلة في الحمل الحراري . ومن خلال الأشكال أدناه تم إيجاد معادلة ارتباطية تربط كل من معامل أداء برج التبريد والنسبة بين معدل تدفق الماء إلى الهواء (L/G) وكل من الحشوتين المستخدمتين


$$(K.a.z/L)_{Galvanized} = 0.582 * (L/G)^{-0.05329} \pm 0.167\%$$

$$(K.a.z/L)_{Plastic} = 0.456 * (L/G)^{-0.03996} \pm 0.129\%$$




شكل (4) يوضح العلاقة بين معامل أداء برج تبريد والنسبة بين معدل تدفق الماء إلى الهواء (L/G) عند حشوتين مختلفتين وبالاقتران مع أربع قيم متغيرة لمعدل تدفق الهواء (G) مع ثبوت درجة حرارة الماء الداخل إلى برج التبريد عند 50°C ، وبارتفاع حشوة 50 سم .

أما الشكل (5) يوضح العلاقة بين كمية الحرارة المطرودة (Heat Rejected) والنسبة بين معدل تدفق الماء إلى الهواء لكل من الحشوتين المستخدمتين بارتفاع (50) سم عند درجة حرارة ماء داخل إلى البرج 40°C وأربع معدلات تدفق هواء . حيث تبين من الشكل انه كلما زاد معدل تدفق الهواء أدى ذلك إلى زيادة كمية الحرارة المطرودة .




شكل (5) يوضح العلاقة بين كمية الحرارة المطرودة (Q_W) والتنسبة بين معدل تدفق الماء إلى الهواء (L/G) عند حشوتين مختلفتين وبالاقتران مع أربع قيم متغيرة لمعدل تدفق الهواء (G) مع ثبوت درجة حرارة الماء الداخل إلى برج التبريد عند 40°C ، وبارتفاع حشوة 50 سم .

أما عند زيادة درجة حرارة الماء الداخل إلى برج التبريد إلى 50°C نلاحظ زيادة كمية الحرارة المطرودة وكما موضح في الشكل (6) وذلك عند استخدام حشوتين بارتفاع (50) سم عند أربع معدلات تدفق هواء ويمكن تحقيق هذه العملية عند تطبيق المعادلة رقم (6) .




شكل (6) يوضح العلاقة بين كمية الحرارة المطرودة (Q_W) والسبة بين معدل تدفق الماء إلى الهواء (L/G) عند حشوتين مختلفتين وبالاقتران مع أربع قيم متغيرة لمعدل تدفق الهواء (G) مع ثبوت درجة حرارة الماء الداخل إلى برج التبريد عند 50°C ، وبارتفاع حشوة 50 سم .

أما الشكل (7) يوضح العلاقة بين مدى التبريد (Cooling Range) والسبة بين معدل تدفق الماء إلى الهواء عند درجة حرارة ماء داخل إلى البرج 40°C وأربع معدلات تدفق هواء . إذ نلاحظ من الشكل انه كلما زاد معدل تدفق الهواء أدى ذلك إلى زيادة مدى التبريد .



شكل (7) يوضح العلاقة بين مدى التبريد (R) والنسبة بين معدل تدفق الماء إلى الهواء (L/G) عند حشوتين مختلفتين وبالاقتران مع أربع قيم متغيرة لمعدل تدفق الهواء (G) مع ثبوت درجة حرارة الماء الداخل إلى برج التبريد عند 40°C ، وبارتفاع حشوة 50 سم .

أما الشكل (8) يوضح تأثير زيادة درجة حرارة الماء الداخل إلى برج التبريد على مدى التبريد (R) إذ نلاحظ انه كلما زادت درجة حرارة الماء أدى ذلك إلى زيادة المدى ويعزى سبب ذلك إلى كمية الحرارة المنتقلة من الماء إلى الهواء .



شكل (8) يوضح العلاقة بين مدى التبريد (R) والسبة بين معدل تدفق الماء إلى الهواء (L/G) عند حشوتين مختلفتين وبالاقتران مع أربع قيم متغيرة لمعدل تدفق الهواء (G) مع ثبوت درجة حرارة الماء الداخل إلى برج التبريد عند 50°C ، وبارتفاع حشوة 50 سم .

الاستنتاجات :

في هذه الدراسة ، ومن خلال النتائج العملية التي تم الحصول عليها عند استخدام حشوتين الأولى مصنوعة من الحديد المغلون تم تصنيعها محلياً وأخرى من البلاستيك وبارتفاع (0.5)م تحت ظروف تشغيلية مختلفة منها ستة معدلات تدفق ماء (180,220,260,300,340,380) لتر/ساعة وأربع معدلات تدفق هواء (240,280,320,360) $\text{m}^3/\text{ساعة}$ وعند درجة حرارة ماء ساخنة دخلة إلى البرج ($40,50^{\circ}\text{C}$) ممكن أن نستنتج مايلي :-

- انه كلما زادت درجة حرارة الماء الداخل إلى برج التبريد أدى ذلك إلى نقصان في خواص البرج وبمقدار (23)% عند كل (10°C) زيادة في درجة حرارة الماء الداخل إلى البرج . والسبب في ذلك يعود إلى زيادة الحمل الحراري .

-2 نوع الحشو المستخدمة في العمل الحالي له تأثير كبير على أداء برج التبريد إذ لوحظ أن الحشو المصنوعة من الحديد المغلون أعطت كفاءة أكبر من الحشو البلاستيكية تحت نفس الظروف التشغيلية وبمقدار زيادة قدرها 15%.

-3 كلما زاد معدل تدفق الهواء (G) أدى ذلك إلى زيادة أداء برج التبريد .

-4 كلما زاد معدل تدفق الماء (L) أدى ذلك إلى نقصان أداء برج التبريد .

-5 كمية الحرارة المطرودة تزداد بزيادة معدل تدفق كل من الماء والهواء .

-6 مدى التبريد (R) يزداد بزيادة معدل تدفق الهواء وينقص بزيادة معدل تدفق الماء .

المصادر :

- [1] Hasan, A. A., " Parametric Investigation of a Counter Flow Water Cooling Tower ", M. Sc. Thesis, University of Baghdad, March 1992.
- [2] H. EL-Dessouky, Thermal and hydraulic performance of a three-phase fluidized bed cooling tower, Experimental Thermal and Fluid Science 6 (1993) 417–426.
- [3] S.V. Bedekar, P. Nithiarasu, K.N. Seethatamu, Experimental investigation of the performance of a counter flow packed bed mechanical cooling tower, Energy 23(1998) 943–947.
- [4] H.R. Goshayshi, J.F. Missenden, The investigation of cooling tower packing in various arrangements, Applied Thermal Engineering 20(2000) 69–80.
- [5] J.C. Kloppers, D.G. Kroger, Loss coefficient correlation for wet cooling tower fills, Applied Thermal Engineering 23 (2003) 2201–2211.
- [6] AL-Ni'ema, A. F., " A Theoretical and Practical Study of The Cooling Tower Performance with Counter flow ", M. Sc. Thesis, University of Tikrit , January , 2003 .
- [7] F. Gharagheizi, R. Hayati, S. Fatemi, Experimental study on the performance of mechanical cooling tower with two types of film packing. Energ. Convers. Manag. 48 (2007) 277–280.
- [8] R.E. Treybal, Mass Transfer operations, Third ed., McGraw-Hill, 1980 .
- [9] American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers, ASHRAE Hand Book and Product Dictionary HVAC Systems and Equipment, 2000.

تم اجراء البحث في كلية الهندسة = جامعة الموصل