

## معالجة مياه مجاري الخوسر في مدينة الموصل باستخدام الشب و الكاربون المنشط

حلا نبيل إيليا

مدرس مساعد

سعاد عبد عباوي

أستاذ مساعد

قسم الهندسة المدنية / كلية الهندسة / جامعة الموصل

### الخلاصة

تم في هذا البحث معالجة مياه مجاري الخوسر في مدينة الموصل باستخدام طريقة التخثير بواسطة جرع مختلفة من الشب كمادة مخترة ، وبعد خروج الماء الرائق من المعالجة بالتخثير تم إخضاعه للمعالجة بالأمتزاز من خلال امراره على عمود من الكاربون المنشط .

حقق الشب أفضل كفاءة إزالة للملوثات المختلفة عند الجرع المثلثي (20,15,10) ملغرام/لتر . إذ حققت الجرعة (20) ملغرام/لتر من الشب كفاءة إزالة للكدرة مقدارها (99.9%) و لبعض الخصائص (النحاس ، الكadmium ، النترات و المواد العضوية COD ) نسب إزالة مقدارها ( 85% ، 71.3% ، 32.6% ) على التوالي . بينما حققت المعالجة الثانوية بالأمتزاز بالكاربون المنشط كفاءة إزالة مقدارها (99.98%) لما تبقى من الكدرة ، و نسبة إزالة لما تبقى من الملوثات أعلى ( 25% ، 44.4% ، 71.4% ) على التوالي . و حققت جرعة (15) ملغرام/لتر من الشب أعلى كفاءة إزالة لكل من (الرصاص ، العسرة الكلية ، المغذسيوم والكلاسيوم والصوديوم ) بلغت ( 68% ، 33.7% ، 19.6% ، 16.6% ) على التوالي . بينما حقق الكاربون المنشط في هذه الحالة نسبة إزالة لما تبقى من هذه الملوثات بعد عملية التخثير مقدارها ( 33% ، 16% ، 15% ، 18.1% ) على التوالي . كما حققت الجرعة (10) ملغرام/لتر من الشب أعلى كفاءة إزالة للملوثات التالية (الزنك ، الفوسفات و الكلوريدات ) مقدارها ( 41% ، 66% ، 41% ، 22.5% ) على التوالي . و أعطي بعد ذلك الكاربون المنشط كفاءة إزالة لما تبقى من هذه الملوثات مقدارها ( 54% ، 60% ، 35.4% ) على التوالي . و بعد تحليل النتائج تبين أن الماء المعالج ملائم لري معظم المحاصيل، وان جميع قيم pH ضمن حدود المياه الطبيعية . كما تبين انه ضمن محدودات نظام صيانة الانهار والمياه العمومية من التلوث من حيث محتواها من العناصر الثقيلة .

الكلمات الدالة :- مجاري الخوسر ، التخثير ، الشب ، الأمتزاز ، الكاربون المنشط ، المعادن الثقيلة .

## Water Treatment of the Khosar in Mosul City By Using Alum and Activated Carbon

Soad Abid Abawee

Dept of Civil Eng. / College of Engineering / University of Mosul

Halla Nabeel Elea

### ABSTRACT

This study aimed at treating the water of Al-Khosar in Mosul City , by using the alum as a coagulant and then treat the supernatant by adsorption on the activated carbon . The optimum doses of alum were (10 , 15 , 20 ) mg/l . At ( 20 ) mg/l , the alum achieved highest removal of (COD , Nitrate , Turbidity , Cd , Cu ) , which were ( 33% , 32.6% , 99% , 71.2% , 85% ) respectively . Then the supernatant treated by adsorption on the activated carbon were achieved removal efficiency of pollutants mension above (46.6% , 71.4% , 87% , 44.4% , 25%) respectively .At (15) mg/l of alum , the alum achieved highest removal of ( pb , Hardness, Magnesium, Calcium, and Sodium) which were ( 68% , 33.7% , 19.6% , 16.6% , 36.8%) respectively . The activated carbon achieved removal efficiencies for the supernatant at (15)mg/l (33% , 16% , 15% , 18.1%, 31.8% ) respectively . Whereas (10) mg/l of alum achieved best removal for the (Zn ,Phosphate , Chloride) which were (66%, 41% , 22.5%) respectively . The supernatant adsorbed on activated carbon achieved removal efficiency ( 54%, 60% , 35.4%) respectively . The treated water was low in Sodium and suitable for most plants , and the pH value is in the range , and the heavy metals concentrations were in the range of normal water .

Key Words : the Khosar , Coagulation , Alum , Adsorption , Activated Carbon , Heavy Metals .

**مقدمة :-**

اخذ موضوع تلوث مياه الانهار و البحيرات يستثير باهتمام الجهات البيئية و الهيئات الصحية بضرورة إجراء بحوث و مشاريع متعددة لمعالجة كل كمية من المياه الملوثة وخاصة ان بلادنا يعاني حاليا من تهديد واضح من نقص في امداد الماء إلى نهري دجلة والفرات ،ولهذا ازداد الاهتمام بهذه المشكلة لغرض الحد من آثارها الوخيمة على الإنسان و الحيوان و النبات معا ، و دعت الضرورة الى الاستفادة من كل كمية من الماء مع ازدياد ظاهرة شحة المياه الصالحة للاستخدام البشري في العالم .

يعد مجرى الخوصر مجرى قديم جدا تم حفره في عهد سنحاريب (681)ق.م. فقد كان الغرض منه هو الري والزراعة أيام كانت مدينة نينوى عاصمة الآشوريين .

تجري مياه مجرى الخوصر في منطقة سكنية و زراعية واسعة و تصب في هذا المجرى معظم المياه الملوثة المطروحة من القرى والمزارع والاحياء السكنية دون اي معالجة تذكر ، لذا أصبح من الضروري التوجه نحو دراسة خصائص مياه هذا المجرى و بيان امكانية الاستفادة منها بعد معالجتها باستخدام محلول الشب كمادة مخترة لازالة بعض الشوائب ثم اخضاع المياه الخارجة عن هذه العملية للمعالجة باستخدام الكربون المنشط كوسط لامتصاص بعض ما تبقى من الملوثات في هذه المياه .

**أهداف البحث :-**

1\_ اخضاع مياه مجرى الخوصر للمعالجة بالتخثير باستخدام مادة الشب ثم المعالجة بالامتصاص باستخدام الكربون المنشط .

2- دراسة امكانية اعادة استخدام مياه مجرى الخوصر بعد المعالجة لاغراض سقي المزروعات .

**الدراسات السابقة :-**

قام الباحثان ( Szlachta and Adamski , 2008 ) بمقارنة كفاءة الشب في ازالة المواد العضوية المقاسة على شكل (DOC) في مياه النهر يوجد وغياب الكربون المنشط الحيوي و لوحظ في حالة عدم وجود الكربون المنشط ان جرع الشب العالية تحقق كفاءة ازالة جيدة لـ(DOC) ( الكربون العضوي المذاب ) ، ولكن عند استخدام الكربون المنشط الحيوي فان كفاءة الازالة ازدادت مع استخدام جرع قليلة من الشب ، وبهذا يمكن تحسين كفاءة ازالة الملوثات العضوية و تقليل جرع الشب المستخدمة بدخول الكربون المنشط الحيوي في عملية المعالجة .

قام الباحثون ( Ogunfowokan et al. , 2007 ) بدراسة استخدام الشب التجاري و الشب المختبرى و كلوريد الحديديك في ازالة المعادن الثقيلة من مياه فضلات مطروحة من عدة صناعات ، حيث تمت دراسة كفاءة ازالة المعادن الثقيلة الآتية (Pb ، Cd ، Zn ، Ni ، Cr) و وجد ان الشب المختبرى حقق كفاءة ازالة للمعادن الثقيلة هذه تراوحت بين ( 55%-100% ) ، بينما حقق الشب التجاري كفاءة ازالة اعلى تراوحت بين ( 64%-100% ) ، و حقق كلوريد الحديديك كفاءة ازالة تراوحت بين ( 52.8%-100% ) ، حيث بلغت الجرعة المثلثى للمختبرات الثلاثة (10) ملغرام/لتر ، و اجريت عملية المعالجة عند قيم الرقم الهيدروجيني تتراوح بين ( 5.9-7.5 ) .

قام الباحث ( محمود ، 2007 ) بدراسة تأثير استخدام نوعين من مساعدات التخثير مع كل من الشب و كلوريد الحديديك في ازالة المعادن الثقيلة و الهائمات الطحلبية عند الجرع المثلثى لازالة العكورة من الماء الخام لنهر دجلة ، وكذلك استخدم الباحث وحدة ترشيح مختبرية فيها نفس نوع الرمل المستخدم في مرشحات محطتي الاسالة لمتابعة تأثير عملية الترشيح في الازالة المتحقق للهائمات الطحلبية ، وقد اظهرت النتائج حصول انخفاض ملحوظ في الهائمات الطحلبية بعد عملية المعالجة و كذلك حصول ازالة جيدة للمعادن الثقيلة المدروسة (الحديد ، المنغنيز ، النحاس ، النikel ، الكروم ، الخارجيين و الرصاص) .

قام الباحثون ( Lancine et al. 2005 ) بدراسة استخدام الشب في ازالة المواد العضوية المذابة (DOM) ( Dissolved Organic Matter ) من مياه سطحية استوائية ، وقد اعتمد الباحثون جهاز فحص الجرة لمعرفة جرعة الشب المثلثى و القيمة المثلثى للرقم الهيدروجيني التي تحصل عندها افضل ازالة لـ(DOM) . وقد حقق الشب ازالة عالية للعكورة بلغت (98%) و ازالة جيدة للمواد العضوية المذابة بلغت (70%) عند جرعة الشب المثلثى البالغة (100) ملغرام/لتر و عند قيمة الرقم الهيدروجيني (5) .

ووجدت ( Al-Kattan , 1989 ) خلال دراستها على المعادن الثقيلة في نهر دجلة حصول زيادة واضحة في تراكيز المعادن الثقيلة في مياه نهر دجلة في مدينة الموصل نتيجة وصول الملوثات الى ماء النهر ، وان نسبة عالية من النماذج قد زادت تراكيز العناصر فيها عن الحدود المسموح بها لمياه الشرب و خصوصا المعادن ( Al ، Pb ، Fe ، Cr ) ( Ni )

قام الباحثان ( حسن و عباوي ، 1988 ) بدراسة ملوثات مجرى الخوصر و تأثيرها على نوعية مياه نهر دجلة ، حيث قاما بمسح المصبات على مجرى الخوصر كما و نوعا و متابعة التغير في الخصائص النوعية ( الاوكسجين المذاب ،

المطلب الحيوي للأوكسجين (BOD)، التراث ، الفوسفات ، الكبريتات ، الكلوريدات ، العسرة ) ، و كذلك قاما بدراسة تأثير طرح مياه مجاري الخوصر على الخصائص النوعية لنهر دجلة من خلال ثلاثة مقاطع في نهر دجلة ( قبل مصب الخوصر فيه ، عند المصب ، بعد المصب ) .

و استنتاج الباحثان بأن مجاري الخوصر يعتبر مجرى ملوثا اثناء مساره في مدينة الموصل و انه لا يصلح كمورد مائي للاستخدامات المدنية و يعتبر صالح و بشكل متوسط لري النباتات المقاومة للاملاح و للتربة المتوسطة و جيدة النافذية ، وقد اثر مجاري الخوصر سلبا على نهر دجلة حيث سبب زيادة ملحوظة في مؤشرات التلوث العضوي في منطقة المصب و لمسافة تجاوزت ( 800 ) متر بعد المصب .

قام الباحث ( علي ، 1986 ) بدراسة تلوث مياه مجاري الخوصر في مدينة الموصل و بين من خلال الدراسة ان عملية طرح المخلفات المنزلية و الصناعية إلى مجاري الخوصر دون اجراء اي معالجة لها تؤدي إلى تلوث كبير لمياه مجاري الخوصر ، وقد تبين بأن مجاري الخوصر يعد ملوثا بالدرجة الاساسية بالماء العضوي ، و الاملاح اللاعضوية المذابة مثل الفوسفات و التراث و الكبريتات و المواد العالقة و الرصاص و النحاس و الحديد . و قد اظهرت الدراسة ايضا بأن تراكيز هذه المواد قد تجاوزت الحد الاعلى المسموح به في الموارد المائية غير الملوثة حسب المعايير العالمية فهي غير ملائمة كمصدر للشرب و لمعيشة الاسماع .

قام الباحثون ( Johnson et al. 2008 ) بدراسة استخدام الشب و كلوريد الحديد و نوع من البوليمرات في عملية معالجة مياه الفضلات و ازالة المعادن الثقيلة الآتية ( الكروم ، النحاس ، الرصاص ، الخارصين و النikel ) باستخدام جهاز فحص الجرة و وجدوا ان المختبرات المستخدمة تستطيع ازالة نسبة عالية من المعادن الثقيلة قد تصل الى ( 95% ) .

#### مجاري الخوصر :-

يشكل مجاري الخوصر احد روافد نهر دجلة الموسمية و يصب فيه وسط مدينة الموصل في الجانب الايسر من المدينة بعد الجسر الحديدي . يتغذى هذا المجرى من الاراضي و الجبال الواقعة الى جهة الشمال و الشمال الشرقي من مدينة الموصل حيث تبعد اقصى نقطة من حوض تغذيته عن مدينة الموصل حوالي ( 50 ) كيلو متر . ان منطقة حوض المجرى محصورة بصورة تقريبية بين الموصل و جبل مقلوب و طريق عين سفني شرقا و جبال الشيشان و القوش شمالا و طريق الموصل القوش غربا و نهر دجلة جنوبا .

كما ان الحوض يتكون من اراضي جبلية مرتفعة في اقصى الشمال و الشمال الشرقي ، يمتد حوض التغذية في اراضي متوجة منحدرة نحو الجنوب ، و ان مساحة الحوض تقارب ( 640 ) كيلو متر مربع .

تنتشر على جانبي حوض مجاري الخوصر داخل مدينة الموصل احياء سكنية عديدة و نشاطات تجارية تطرح اليه الكثير من فضلاتها السائلة المدنية و الصناعية و الزراعية المحملة بالملوثات ( حسن و عباوي 1988 ) و بهذا يمكن احتساب نوعية مياه مجاري الخوصر من نوعية المياه الرمادية . و يتراوح التصريف التخيني لمياه مجاري الخوصر خلال السنة عند القناه بنهر دجلة حوالي ( 935-320 ) متر مكعب في الثانية محسوبة لزمن دورة ( 50 ) سنة ( داؤد 1987 ) .

#### طريقة العمل :-

اشتمل العمل الحقلي على جمع نماذج اسبوعية بطريقة الخطف حوالي الساعة ( 12-10 ) صباحا من مجاري الخوصر قبل اتصاله مع نهر دجلة عند جسر السويس حيث لا توجد مصبات اخرى للمطروhat في مجاري الخوصر . و قد تم اعتماد هذه العينات في عملية المعالجة باضافة الشب كمادة مخثرة  $\text{Almonium Sulphate}$  ( $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 16\text{H}_2\text{O}$ ) و من خلال اجراء فحص الجرة على النماذج ضمن المحددات المعتمدة :-

للمزج السريع تتراوح قيم ( G.T ) ( الانحدار السرعوي  $\times$  الزمن ) = ( 20000-50000 ) .

للمزج البطيء تتراوح قيم ( G.T ) ( الانحدار السرعوي  $\times$  الزمن ) = ( 30000-60000 ) .


حسب ما ذكر في المصدر ( Clark and Stephenson,1999 ) .

1\_ مزج سريع 150 دورة/دقيقة لمدة ثلاثة دقائق و بانحدار سرعوي مقداره ( 115 ) ثانية<sup>-1</sup>.

2\_ مزج بطيء 50 دورة/دقيقة لمدة ثلاثون دقيقة و بانحدار سرعوي مقداره ( 22 ) ثانية<sup>-1</sup>.

3\_ زمن ترسيب ( 20 ) دقيقة .

و بعد عملية التخثير يتم سحب الماء الرائق العلوي وبعد هذا يتم ادخال الماء في خزان علوي يحتوي على حنفيه و يتم التحكم بتتصريف الماء الخارج من الخزان بحيث يبلغ التصريف ( 100 ) ملتر/دقيقة و الذي يتم ادخاله على عمود الامتر از بالكاربون المنشط ، الذي هو عبارة عن انبوب اسطواني الشكل بقطر ( 5.3 ) سم و ارتفاع ( 70 ) سم مصنوع من الزجاج و مزود من اسفله بصمام لجمع المياه المعالجة كالذى اعتمد في دراسة ( Hendricks , 1988 ) . يحتوي العمود على الكاربون المنشط الذي تم اجراء التحليل المنخلي له و وجد ان الحجم المؤثر ( Effective Size ) = ( 0.55 mm ) و



معامل الانظام ( Coefficient of Uniformity ) يساوي (2.3)، وضع الكاربون المنشط في العمود بعمق ( 50 ) سم، و يبين الشكل رقم (1) رسم توضيحي لعمود الامتزاز بالكاربون المنشط.

#### الفحوصات المختبرية :-

تمت معظم الفحوصات المختبرية بالاعتماد على الطرق القياسية لفحوصات الماء والمطروحت السائلة في المصدر (Standard Methods for Examination of Water and Wastewater (WPCF , APHA , AWWA ) (1998) . و من هذه الفحوصات :-

1\_ قياس المتطلب الكيميائي للأوكسجين ( COD ) بطريقة التسخين بالارجاع المغلق ( Closed Reflux , Titrimetric Method ) حسب الفقرة (508B).

2\_ قياس الفوسفات بطريقة كلوريد القصدير ( Chloride Method ) حسب الفقرة (4500-D).

3\_ قياس النترات بطريقة Ultraviolet Spectrophotometer Screening Method و حسب الفقرة (420-A).

4\_ قياس كل من الرقم الهيدروجيني بواسطة جهاز pH - meter و قياس الكدرة بجهاز القياس الخاص بها و حسب الفقرة (4500-HB).

5\_ قياس العناصر الثقيلة ( كادميوم ، رصاص ، نحاس ، زنك ) باستخدام جهاز الامتصاص الذري حسب الفقرة (303-A).

و تم الاعتماد على المصدر ( حسن و عباوي ، 1990 ) في قياس الفحوصات الآتية :-

1\_ قياس الكبريتات بطريقة حرق الراسب الوزنية.

2\_ قياس العسرة الكلية بطريقة التسخين مع (EDTA).

3\_ قياس الكالسيوم والمغنيسيوم بطريقة التسخين مع (EDTA).

4\_ قياس الكلوريات بطريقة التسخين باستخدام نترات الفضة.

#### النتائج و المناقشة :-

خصائص مياه مجرى الخوسر :-

تم جمع العينات من مجرى الخوسر قرب جسر السويس قبل اتصاله مع نهر دجلة ، اذ تمت عملية التمذجة اسوب عيا للفترة الممتدة من نهاية كانون الاول (2008) حتى بداية ايار من عام (2009) حيث بلغ عدد النماذج (20) نموذج خلال مدة الدراسة . و يبين الجدول رقم (1) تغير قيم الخصائص المهمة لمياه مجرى الخوسر في مدينة الموصل .

#### اولا :- نتائج استخدام الشب في ازالة الملوثات من مياه مجرى الخوسر :-

تم استخدام الشب كمخثر في عملية معالجة مياه مجرى الخوسر في مدينة الموصل و بمدى واسع من الجرع شملت ( 30,25,20,15,10,5 ) ملغرام/لتر و اعتماد فحص الجرة و متابعة التغير الحاصل في خصائص المياه المعالجة للتعرف على الجرعة المثلثى التي تتحقق افضل كفاءة ازالة للملوثات . حيث يبين الجدول رقم (2) التغير في تركيز الخصائص المدروسة نتيجة استخدام جرع الشب المختلفة .

جدول رقم (1) الخصائص المهمة لمياه مجاري الخوصر في مدينة الموصل

الخاصية	الترتيب	القدرة (NTU)	المدى	المعدل	محددات الموارد المائية الطبيعية [4]
القدرة (NTU)	1	57	85-15	20	----
الرقم الهيدروجيني (pH)	2	7.98	8.5-6.85	20	8.5-6.5
العسرة الكلية (ملغرام/لتر)	3	332	360-320	20	500 ملغرام/لتر
الكبريتات (ملغرام/لتر)	4	168	178-125	20	400 ملغرام/لتر
الكلوريدات (ملغرام/لتر)	5	40	37-20.6	20	200 ملغرام/لتر
الكالسيوم (ملغرام/لتر)	6	66	82-41	20	----
المغنيسيوم (ملغرام/لتر)	7	42	58-18	20	----
الصوديوم (ملغرام/لتر)	8	38	42-26	20	----
المتطلب الكيميائي للأكسجين (COD) (ملغرام/لتر)	9	112	182-53	20	100 ملغرام/لتر
الفوسفات (ملغرام/لتر)	10	3.4	6.7-0.3	20	0.4 ملغرام/لتر
النترات (ملغرام/لتر)	11	5.2	9.2-1.5	20	15 ملغرام/لتر
كادميوم(Cd) (ملغرام/لتر)	12	0.022	0.034-0.018	20	0.005 ملغرام/لتر
رصاص(Pb) (ملغرام/لتر)	13	0.27	0.31-0.03	20	0.05 ملغرام/لتر
نحاس (Cu)	14	0.18	0.28-0.025	20	0.05 ملغرام/لتر
زنك (Zn) (ملغرام/لتر)	15	0.37	0.42-0.033	20	0.5 ملغرام/لتر


جدول رقم (2) يبين التغير في معدل تراكيز الخصائص المدروسة نتيجة استخدام جرع الشب المختلفة :-

الخاصية	الماء الخام	جرع الشب (ملغرام/لتر)	5	10	15	20	25	30
قدرة	57	4.2	2.85	1.14	0.057	1.23	3.34	3.34
pH	7.98	7.96	7.95	7.94	7.92	7.9	7.85	7.85
عسرة كلية	332	300	259	220	236	272	318	318
كالسيوم	66	63	60	55	57	59	62	62
مغنيسيوم	42	39	37	33.7	35.7	36	36	40
صوديوم	38	35	32	24	28	30	32	190
كربونات	168	172	175	179	182	186	37.8	37.8
كلوريدات	40	36	31	33.6	35.6	37	37	4.6
نترات	5.2	4.8	4.42	4	3.5	3.8	3.8	3.23
فوسفات	3.4	2.9	2	2.346	2.567	3.15	3.15	88
كادميوم	0.022	0.019	0.0125	0.009	0.0063	0.008	0.008	0.017
رصاص	0.27	0.21	0.146	0.086	0.1836	0.23	0.23	0.24
نحاس	0.18	0.165	0.126	0.063	0.027	0.05	0.05	0.146
زنك	0.37	0.28	0.126	0.215	0.26	0.29	0.29	0.33


ثانياً :- تأثير استخدام الشب وتأثير استخدام الكاريون المنشط في امتصاص الملوثات من مياه مجرى الخوصر في مدينة الموصل :-

بعد إخضاع مياه مجرى الخوصر للمعالجة الفيزيوكيميائية باستخدام الشب كمخثر ، تم إدخال الماء الرائق الخارج من المعالجة بالتخثير إلى أنبوب الامتصاص الحاوي على الكاريون المنشط وتمت مقارنة الخصائص المدروسة لكل من الماء الخام مع تراكيز الماء المعالج بالتخثير و تراكيز الماء المعالج بالتخثير و الامتصاص. فوجد ان أفضل كفاءة إزالة للملوثات المدروسة حصلت عند الجرعة (20,15,10) ملغرام/لتر شب ، لذلك تم اعتماد هذه الجرعة الثلاثة في عملية المعالجة .

حققت الجرعة (20) ملغرام/لتر من الشب أعلى كفاءة إزالة لكل من ( الكدرة ، النحاس ، الكلاديوم ، النترات و المواد العضوية (COD) ) . إذ حققت هذه الجرعة من الشب كفاءة إزالة للكدرة بلغت (99.9%) ، و حقق الشب أعلى كفاءة إزالة للخارق المننشط كفاءة ازالة لها بلغت (99.98%) كما مبين في الشكل رقم (1) . وحققت نفس الجرعة من الشب أعلى كفاءة إزالة للنحاس مقدارها (85%) ، بينما حقق الكاريون المنشط كفاءة مقدارها (25%) للمتبقي من تركيز النحاس ، ووصلت كفاءة الإزالة الكلية للنحاس (88.8%) . كما موضح في الشكل (2).




شكل رقم (1) يوضح تأثير عملية المعالجة بالتخثير و الامتصاص على قيمة الكدرة




شكل رقم (2) يوضح تأثير عملية المعالجة بالتخثير و الامتصاص على تركيز النحاس

و يوضح الشكل رقم (3) التغير في تركيز الكلاديوم (Cd) ، حيث حققت نفس الجرعة من الشب (20) ملغرام/لتر أعلى كفاءة إزالة للكلاديوم بلغت (71.3%) وحقق الكاريون المنشط كفاءة إزالة مقدارها (44.4%) للمتبقي من الكلاديوم بعد عملية التخثير ، أما عن كفاءة الإزالة الكلية فقد وصلت إلى (84 %).




شكل رقم (3) يوضح تأثير عملية المعالجة بالتخثير و الامتصاص على تركيز الكلاديوم

ويبيين الشكل رقم (4) التغير في تركيز النترات ، و قد حققت نفس الجرعة أعلى كفاءة إزالة للنترات بلغت (32.6%) ، وحققت عملية الامتزاز كفاءة ازاله مقدارها (71.4%) لما تبقى من النترات . و كانت الكفاءة للمعالجة الكلية (80.7%) . و يلاحظ من الشكل رقم (5) تأثير عملية المعالجة على تركيز المتطلب الكيماوي للأوكسجين (COD) ، بأن أعلى كفاءة ازاله حصلت له عند جرعة الشب (20) ملغرام/لتر هي (33%) و بعد إخضاع الماء الرائق للمعالجة بالامتزاز حصلت كفاءة ازاله لـ COD المتبقى بعد التخثير مقدارها (46.6%). وبلغت كفاءة الإزاله الكلية لـ COD (66.6%)




شكل رقم (4) يوضح تأثير عملية المعالجة بالتخثير و الامتزاز على قيم النترات




شكل رقم (5) يوضح تأثير عملية المعالجة بالتخثير و الامتزاز على قيم المتطلب الكيماوي للأوكسجين

و قد كانت جرعة (15) ملغرام/لتر من الشب هي الجرعة المثلى التي حققت افضل ازالة لكل من ( الرصاص ، العسرة الكلية ، المغنيسيوم ، الكالسيوم و الصوديوم ) .  
اذ يوضح الشكل رقم (6) التغير في تركيز الرصاص حيث حققت جرعة (15) ملغرام/لتر من الشب أعلى كفاءة ازاله بلغت (68%) ، بينما حقق الكاربون المنشط كفاءة ازاله مقدارها (33%) للمتبقي من الرصاص بعد عملية التخثير ، ووصلت كفاءة الإزاله الكلية (78.5%) .  
اما الشكل رقم (7) فيوضح التغير في تركيز العسرة الكلية ، اذ حققت هذه الجرعة من الشب افضل كفاءة ازاله بلغت (33.7%) ، و بعد اخضاع الماء المعالج للامتزاز بالكاربون المنشط ، بلغت (16%) و قد بلغت الكفاءة الكلية لعملية المعالجة (44%) .




شكل رقم (6) يوضح تأثير عملية المعالجة بالتخثير و الامتزاز على تركيز الرصاص




شكل رقم (7) يوضح تأثير عملية المعالجة بالتخثير و الامتزاز على تركيز العسرة الكلية

ويوضح الشكل رقم (8) التغير في تركيز المغنيسيوم ، اذ حققت الجرعة (15) ملغرام/لتر شب اعلى كفاءة بلغت (19.6%) و بعد خضوع الماء الخارج من عملية التخثير للامتزاز بالكاربون المنشط بلغت كفاءة الازالة للمتبقي من المغنيسيوم (15%) ، وقد بلغت الكفاءة الكلية لعملية التخثير والامتزاز (32% )




شكل رقم (8) يوضح تأثير عملية المعالجة بالتخثير و الامتزاز على تركيز المغنيسيوم

اما عن ازالة الكالسيوم فقد بلغت اعلى قيمة لها عند جرعة الشب المثلثي (15) ملغرام/لتر ، حيث حققت كفاءة ازالة بلغت (16%) ، و بعد المعالجة بالكاربون المنشط حققت كفاءة ازالة للماء الرائق بلغت (18.1%) ، وقد بلغت كفاءة الازالة الكلية (31.8%) كما هو مبين في الشكل رقم (9) .




شكل رقم (9) يوضح تأثير عملية المعالجة بالتخثير و الامتزاز على تركيز الكالسيوم

و يبين الشكل رقم (10) كفاءة ازالة الصوديوم ، اذ حققت الجرعة (15) ملغرام /لتر من الشب اعلى كفاءة ازالة بلغت (36.8%) ، اما عن الامتزاز بالكاربون المنشط فقد زال (41.6%) لما تبقى من الصوديوم ، اما عن كفاءة الازالة الكلية فقد وصلت (63.1%).




شكل رقم (10) يوضح تأثير عملية المعالجة بالتخثير و الامتزاز على تركيز الصوديوم

وقد كانت جرعة (10) ملغرام/لتر من الشب الجرعة المثلث في ازالة كل من الزنك و الفوسفات و الكلوريدات . اذ يوضح الشكل رقم (11) التغير في تركيز الزنك ، حيث حققت الجرعة المثلث للشب (10) ملغرام/لتر كفاءة ازالة مقدارها (66%) ، و حق الكاربون المنشط كفاءة ازالة (54%) لما تبقى من الزنك ، ووصلت كفاءة الازالة الكلية (التخثير +الامتزاز) (84%).




شكل رقم (11) يوضح تأثير عملية المعالجة بالتخثير و الامتزاز على تركيز الزنك

و يوضح الشكل رقم (12) التغير في تركيز الفوسفات ، و قد حققت جرعة (10) ملغرام/لتر من الشب كفاءة إزالة للفوسفات بلغت (41%) ، و بعد الامتزاز بلغت كفاءة الازالة (60%) للفوسفات المتبقية بعد التخثير و قد حققت الازالة الكلية للفوسفات عند هذه الجرعة (76.5%).




شكل رقم (12) يوضح تأثير عملية المعالجة بالتخثير و الامتزاز على قيم الفوسفات

أما عن إزالة الكلوريدات ، فقد حفقت الجرعة (10) ملغرام/لتر من الشب أعلى كفاءة إزالة بلغت (22.5%) ، و بعد الامتزاز أصبحت (35.4 %) ، أما عن كفاءة الإزالة الكلية لعملية المعالجة فقد بلغت (50 %) ، كما هو مبين في الشكل رقم (13).




شكل رقم (13) يوضح تأثير عملية المعالجة بالتخثير و الامتزاز على تركيز الكلوريدات

و يبين الشكل رقم (14) التغير في تركيز الكبريتات في مياه مجرى الخوسر ، حيث يلاحظ زيادة التركيز بنسبة قليلة جدا عند استخدام الشب في عملية المعالجة و ذلك لأن الشب يحتوي على نسبة من ايون الكبريتات في تركيبه ، حيث ارتفعت قيمة الكبريتات عند الجرع ( 20,15,10 ) ملغرام/لتر شب ، كالاتي ( 3.8,2.9,1.9 ) % على التوالي . أما بعد المعالجة بالكاربون المنشط فقد تراوحت كفاءة الإزالة للكبريتات بين (72-71) %.



شكل رقم (14) يوضح تأثير عملية المعالجة بالتخثير و الامتزاز على تركيز الكبريتات


و يبين الشكل رقم (15) التغير في قيمة الرقم الهيدروجيني (pH) حيث يلاحظ انخفاض قيمة الـ (pH) عند استخدام الشب وذلك يعود لتكون حامض الكبريتิก عند تأين الشب في الماء( Rao 1991 ) ، ويلاحظ زيادة الـ (pH) بعد اخضاع الماء للامتزاز ولكن بقيت جميع قيم الـ (Ph) ضمن حدود المياه الطبيعية .



شكل رقم (15) يوضح تأثير عملية المعالجة بالتخثير و الامتزاز على قيمة الرقم الهيدروجيني (pH)

و قد وجد من نتائج المياه بعد المعالجة (الاشكال من 1-15) ان تركيز مياه مجاري الخوصر تقع ضمن محددات نظام صيانة الانهار و المياه العمومية من التلوث من حيث محتواها من الايونات المذابة ، المواد العضوية (COD) ، و العناصر الثقيلة (عباوي و حسن, 1990). ولعرض دراسة صلاحية الماء للري من مقارنة القيم المستحصلة مع محددات مياه الري المعتمدة من قبل مختبر الملوحة الامريكي ، و من حساب قيمة ال (SAR) وجد ان الماء المعالج ملائم لري معظم المحاصيل و لمعظم انواع الترب تقريبا عدا المحاصيل الحساسة جدا للملوحة (عباوي و حسن, 1990).

يمكن ان تعزى قابلية الشب في ازالة الملوثات الى تكوين لبادات هيدروكسيد الالمنيوم نتيجة تحلل الشب في الماء و هذه البدادات تتشابك مع دقائق الملوثات و بالتالي فانها تكون سببا في ازالة الملوثات حيث تعمل على التصاق الملوثات باللبدادات المكونة من اضافة الشب ، و تزداد هذه البدادات في الحجم و الكثافة، مما يؤدي الى ترسيبها و بالتالي تخليص الجسم المائي منها (Rao 1991).



اما عن كفاءة الكاربون المنشط في ازالة الملوثات فتعزى الى سببين رئيسيين و هما تجانب هذه الملوثات مع حبيبات الكاربون المنشط حيث تتجذب الملوثات الى حبيبات الكاربون المنشط ، و بالتالي يقوم الكاربون المنشط بامتصاص هذه الملوثات و تخليص الجسم المائي منها . و السبب الثاني هو امتلاك الكاربون المنشط مساحة سطحية كبيرة قد تصل في الغرام الواحد من الكاربون المنشط الى ما يقارب (1000) متر مربع (Carbtrol Corporation 1992) و هذا ما يساعد على زيادة كفاءة امتصاص الملوثات على سطح الكاربون المنشط الواسع الذي بدوره سوف يتمتع كمية اكبر من الملوثات الموجودة في المياه . و وجد ان الكاربون المنشط يزيل المواد العضوية و بعض المعادن الثقيلة بكفاءة عالية ولكن كفاءته تكون محدودة في ازالة الكالسيوم والمغنيسيوم والفسفور والكلوريد ( Guid, 2008 ) .

#### الاستنتاجات :-

- 1 \_ حققت جرعة (20) ملغرام/لتر من الشب افضل كفاءة ازالة لكل من ( الكدرة ، النحاس ، الكلاديوم ، النترات و المواد العضوية (COD) ) وبعد امداد الماء المعالج على الكاربون المنشط وجد ان نسبة الازالة الكلية بلغت ( 99.98% ، 88.8% ، 84% ، 80.7% ، 84% ) على التوالي.
- 2 \_ كانت الجرعة (15) ملغرام/لتر من الشب هي الجرعة المثلثي في ازالة كل من (الرصاص ، العسرة الكلية ، المغنيسيوم ، الكالسيوم و الصوديوم ) وقد بلغت كفاءة الازالة الكلية لهذه الملوثات ( 78.5% ، 32% ، 44% ، 31.8% ) على التوالي .
- 3 \_ حققت الجرعة (10) ملغرام /لتر من الشب افضل كفاءة ازالة لكل من ( الزنك ، الفوسفات و الكلوريدات ) وقد بلغت نسبة الازالة الكلية بعد المعالجة الكاملة لهذه الملوثات ( 76.5% ، 84% ، 50% ) على التوالي.
- 4 \_ وجد ان اعلى جرعة شب تم الحصول عليها هي (20) ملغرام/لتر.
- 5 \_ تبين بعد المعالجة ان الماء المعالج اصبح ضمن محددات نظام صيانة الانهار و المياه العمومية من التلوث من حيث تركيز محتواه من المواد العضوية (COD) و العناصر الثقيلة و الفوسفات و النترات .

#### الوصيات :-

- 1 \_ امكانية معالجة مياه مجاري الخوصر من خلال إدخالها الى محطة معالجة للمطروحات السائلة باستخدام الشب و الكاربون المنشط في المعالجة .
- 2 \_ الاستفادة من المياه المعالجة في استخدامها كمصدر لري المزروعات .
- 3 \_ دراسة استخدام مخثرات اخرى في عملية معالجة مياه مجاري الخوصر في مدينة الموصل مثل (كيريات الحديدوز ، كلوريد الحديديك ، الجير ) .
- 4 \_ دراسة امكانية استخدام احدى طرق المعالجة البايولوجية بالحمأة المنشطة ضمن مدى نسب متغيرة من قيم تركيز الغذاء الى تركيز الاحياء المجهرية (F/M) Food / Micro-organism .
- 5 \_ دراسة استخدام تقنية المرشحات او الكاربون المنشط لوحده في عملية المعالجة و معرفة كفاءتهم في ازالة الملوثات المختلفة .

#### المصادر :-

- 1 \_ حسن ، محمد سليمان و عبافي ، سعاد عبد ، " ملوثات نهر الخوصر و تأثيرها على نهر دجلة " ، مجلة الهندسة و التكنولوجيا ، عدد خاص عن وقائع المؤتمر الهندي العراقي الثاني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بغداد ، العراق ، تشرين الثاني (1988) .

- 2 داؤد ، عباس فضيل ؛ فتاح ، مجدة عبد المجيد ؛ المشهداني ، د.غازي ذنون ، "الخوسر و مدينة الموصل" ، الندوة العلمية والتربوية السادسة – دور جامعة الموصل في تطوير بيئة توطنها (1987) .
- 3 سوسة ، احمد ، " تاريخ حضارة وادي الرافدين " الجزء الثاني ، دار الحرية للطباعة. بغداد (1986) .
- 4 عباوي ، سعاد عبد و حسن ، محمد سليمان ، " الهندسة العملية للبيئة – فحوصات المياه " ، دار الحكمة للطباعة و النشر ، الموصل (1990) .
- 5 محمد ، سالم علي ، " تلوث مصادر المياه – دراسة كيميائية على تلوث نهر الخوسر في مدينة الموصل " ، اطروحة ماجستير ، كلية العلوم ، جامعة الموصل (1986) .
- 6 محمود ، محمد سالم ، " تأثير مساعدات تختير منتخبة في إزالة بعض المعادن الثقيلة و الهائمات الطحلبية من مياه نهر دجلة ، اطروحة ماجستير ، كلية الهندسة ، جامعة الموصل (2007) .
- 7\_ Al-Kattan , D.M. , " Trace Elements in Tigris River and Their Impact on Drinking Water " , M.Sc. Thesis , Civil Engineering , College of Engineering, University of Mosul (1989) .
- 8\_ APHA ; AWWA ; WPCF , " Standard methods for examination of water and wastewater " , 20<sup>th</sup> ed. , Am. Public healthy assoc. Washington , D.C. USA (1998) .
- 9\_ CARBTROL CORPORATION , " GRANULAR ACTIVATED CARBON FOR WATER AND WASTEWATER TREATMENT " , Rev. 10/92 , TP-3 , Septemper (1992) .
- 10\_ Guide , N. , University of Nebraska\_ Lincoln Extention , Institute of Agriculture and Natural Resources , " Drinking Water Treatment : Activated Carbon Filtration " , G 1489 , Septemper (2008) .
- 11\_ Hendricks , D.W. ; Al-Ani , M. ; Choi , S. and Brink , D.R. , " Bench – Scale Evaluation of Coagulation for Low Turbidity Water " , Journal of AWWA , Vol.80 , No. 4 , pp.199-204 (1988) .
- 12\_Hudson,H.E. and Wagner,E.G., "Conduct and use of Jar test",Journal of AWWA,Vol.73,No.4,pp.37-47.
- 13\_Lancine , G.D. , ; Bamory , K. , Raymond , L. ; Jean-Luc , S. ; Christelle , B.and Jean , B. ; " Coagulation – Flocculation Treatment of Tropical Surface Water With Alum for Dissolved Organic Matter (DOM) Removal : Influence of Alum Dose and pH Adjustment " , J. Int. Environmental Application and Science , Vol. 3 (4) , pp. 247-257 (2005) .
- 14\_Letterman , R.D. , Quon , J.E. and Genmell , R.S. , "Coagulation of Activated Carbon Suspension " , Journal of AWWA , Vol. 65 , No. 11 , pp.716-720 (1973) .
- 15\_ Ogunfowokan , A.O. ; Durosinni , L.M. ; Oyekunle , J.A.O. ; Ogunkunle , O.A. and Igbafe , I.T. ; " Removal of Heavy Metals From Industrial Wastewaters Using Local Alum and Other Conventional Coagulation– AComparative Study " , J. of Applied Science 7(10) , pp. 1416-1421 (2007) .
- 16\_ Rao , C.S. , " Environmental Pollution Control Engineering " , Wiley Eestem Limited , India (1991) .
- 17\_ Szlachta , M. and Adamski , W. , " Effect of Powdered Activated Carbon on the Removal of Low- and High - Molecular – Weight Organic Compounds by Alum Coagulation " , Ochrona Srodo-Wiska , Vol.30 , No.4 , pp.39-43 (2008) .
- 18\_ Torabian , A. ; Hassani , A.H. ; Babai , T. and Boshkoh , T. , "Iran Thermal Power Plants Chemical Wastewater Treatment" , J.of Environmental Science Technology , No.21 (2004) .